



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, e-mail-ogpnizva@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма  
(место составления акта)

« 03 » февраля 20 15 года.  
(дата составления акта)

09 час. 15 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
по результатам рассмотрения заявления  
№ 45

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.  
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д.18 (здание общежития )

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»  
Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

здание двухэтажное, 5 СО, имеет общую застроенную площадь 776,5 кв. м., отопление водяное центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаротушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
	нет	нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:

здание общежития ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» **соответствует**

нормативным требованиям пожарной безопасности

«03» февраля 2015 г.


Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД Ижемского района В.Г. Левчуков

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» февраля 2015 г.

акс Б 2 - 17 - 25 - 11 от 03.02.2015г







Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми  
(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района  
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, e-mail-ogpnizva@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма  
(место составления акта)

« 03 » февраля 20 15 года.  
(дата составления акта)

09 час. 05 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**по результатам рассмотрения заявления**  
№ 43

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.  
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д.16 (здание учебного корпуса)

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»  
Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

здание двухэтажное, 4 СО, имеет общую застроенную площадь 1764,8 кв. м., отопление водяное центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаротушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
	нет	нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«  »            20   г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:

здание учебного корпуса ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» **соответствует** нормативным требованиям пожарной безопасности

«03» февраля 2015 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД Ижемского района В.Г. Левчуков

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» февраля 2015 г.

И.С.Х. 5 2-17-25-11 от 03.02.2015 г.



\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, e-mail-ogpnizva@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма

(место составления акта)

« 03 » февраля 20 15 года.

(дата составления акта)

09 час. 10 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

по результатам рассмотрения заявления

№ 44

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул.Трудовая, д.13 (здание столовой)

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

здание одноэтажное, 5 СО, имеет общую застроенную площадь 420 кв. м., отопление водяное центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаротушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1	2	3
	нет	нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«  »    20   г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:

здание столовой ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» **соответствует** нормативным требованиям пожарной безопасности

«05» февраля 20   г.


Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД Ижемского района В.Г. Левчуков

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» февраля 20   г.

ИЖХ 5 2-17-25-11 от 05.02.2015г.







Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Ижемского района  
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, с.Ижма, ул.Чупрова, д.149 «а», тел.94-0-39, e-mail-ogpnizva@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

с. Ижма  
(место составления акта)

« 03 » февраля 20 15 года.  
(дата составления акта)

09 час. 20 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**по результатам рассмотрения заявления**  
№ 46

Левчуков Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 10 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.  
по 12 час. 00 мин. « 02 » февраля 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д.13 «а» (здание гаража )

при обследовании совместно с: Директором ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»  
Ануфриевым Николаем Степановичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица,  
работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

здание одноэтажное, 3 СО, имеет общую застроенную площадь 92,3 кв. м., отопление водяное центральное, вентиляция естественная, электроснабжение 220/380 В, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, внутреннее пожаротушение отсутствует, наружное пожаротушение от ПВ 50 куб.м. и ПВ 33 куб.м.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
	нет	нет

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«  »    20   г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»

Ануфриев Николай Степанович

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации,

Вывод по результатам обследования:

здание гаража ГПОУ «Ижемский политехнический техникум» **соответствует** нормативным требованиям пожарной безопасности

«05» февраля 2015 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД Ижемского района В.Г. Левчуков

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» февраля 2015 г.

исх № 2-17-25-11 от 05.02.2015 г.

